

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Caraș-Severin

1700 Reșița, Str. Spitalului, Nr. 36
Cod 320076
tel 0255/214091 ; fax 0255/224691
CF 3228152
cod operator 711
e-mail dsps@asp-caras.ro

Nr. 10.02 Din 08.12.2025.

CĂTRE
PRIMĂRIA PĂLTINIȘ
STR. PRINCIPALĂ NR. 123

Județul Caraș-Severin
Primăria Comunei PĂLTINIȘ
Nr. 4254
Zona 10 luna 12 Anul 2025

În urma controlului igienico-sanitar desfășurat la U.A.T. Păltiniș cu privire la respectarea legislației privind alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, vă transmitem :

1. Raportul de inspecție nr. 102/05.12.2025.

DIRECTOR EXECUTIV
JR. MILOȘ DĂNILĂ



INSPECTOR COORDONATOR
IZVERNARI NICOLETA CLAUDIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

RAPORT DE INSPECȚIE Nr.102/05.12.2025.

Obiectivele controlate

1. Alimentare cu apă potabilă Păltiniș
2. Alimentare cu apă potabilă Rugi
3. Alimentare cu apă potabilă Cornuțel
4. Alimentare cu apă Ohabia-Delinești

Unitatea de care aparțin:

Comuna Păltiniș

Numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua inspecția sanitară de stat:

1. Iftime Ioan-Mihai - legitimație de control nr.128
2. Szazi Adina - legitimație de control nr.132

Tipul controlului

Planificat

Obiectivele controlului

Respectarea legislației privind alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților.
Ord.nr.7/2023; H.G.nr.971/2023 ; Ord.M.S.nr.119/2014.

Perioada controlului

03.12.2025

Temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul

L.95/2006.

Constatări

1. Furnizorul de apă potabilă deține Autorizație Sanitară de Funcționare nr.047/30.05.2023, fără viză anuală pentru anul 2024 și/sau 2025 pentru Alimentarea cu apă potabilă Ohabia-Delinești și pentru Alimentare cu apă potabilă Cornuțel.
2. Furnizorul de apă potabilă nu deține Autorizație Sanitară de Funcționare pentru Alimentarea cu apă potabilă Păltiniș și Alimentarea cu apă potabilă Rugi, conform Ord.M.S.nr.1030/2009, art.9.
3. Este întocmit și vizat de către D.S.P.CS programul anual de monitorizare a apei pentru toate cele 4 alimentări cu apă, conform H.G.nr.971/2023, art.7.
4. Este încheiat un contract cu Laboratorul Aqua Caraș S.A. (înregistrat la Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile) pentru monitorizarea operațională a apei potabile precum și contract cu Laboratorul D.S.P. CS pentru monitorizarea de audit a apei potabile distribuite, conform H.G.nr.971/2023, art. 8.
5. În urma monitorizărilor operaționale efectuate de Laboratorul Aqua Caraș S.A. (Raport de încercare apă nr.C 183/27.07.2025 și Raport de încercare apă nr.C 199/23.08.2025) NU s-au constatat depășiri ale parametrilor fizico-chimici sau microbiologici la nici una din cele 4 alimentări cu apă potabilă de pe raza comunei Păltiniș.
6. Furnizorul de apă nu a publicat pe site-ul propriu informații privind calitatea apei distribuite, conform HG 971/2023, art. 41, alin (2).

Măsuri:

Recomandări - termene – responsabilități

1. Informarea populației pe site-ul propriu asupra calității apei distribuite, conform H.G. nr.971/2023, art.41, alin.(2).

Termen = 15.12.2025.

Răspunde = Comuna Păltiniș

2. Obținerea Autorizațiilor Sanitare de Funcționare pentru toate cele 4 alimentări cu apă potabilă, conform Ord. M.S. nr.1030/2009, art.9.

Termen = 31.03.2026.

Răspunde = Comuna Păltiniș

Sanționare contravențională - baza legală

AVERTISMENT VERBAL, conform O.G.nr.2/2001, pentru neinformarea pe site-ul propriu a informațiilor privind calitatea apei distribuite, conform H.G. nr. 971/2023, art.41, alin.(2).

Data întocmirii raportului: 05.12.2025.

Semnătura:



Am primit un exemplar
Contravenientul/reprezentantul legal NU este de față